

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1110280

Výrobek: Silový bezhalogenový kabel

Typ: dle TP č. KBX 7/02 Rev. III., "R"

Jmenovité hodnoty: (1-70) x (0,5-300) mm²; 0,6/1 kV
Pro kabely 1-CXKE-R (CPD ex@ PR)
(1-5) x (10-300) mm² je zatížení CPD B2ca (s1d0)

Objednavatel: Kabelovna Kabex a.s.
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

Výrobce: Kabelovna Kabex a.s.
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 100758-01/01 ze dne: 28.03.2011, 103778-01/01 ze dne: 19.10.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01, ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-2:99,
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06, ČSN 34 7010-82:09, ČSN EN 60228:05,
ČSN EN 60811-1-1:97+Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95 +Z1:97+Z2:01,
ČSN EN 60811-1-3:97+A1:02, ČSN IEC 811-3-1:95+Z1:97+A1:97+A2:02,
ČSN IEC 811-1-4:95+Z1:97+A2:02, EN 50399:07,
Zkoušeno dle TP č. KBX 7/02, Rev. III., "R".

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 100758 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2014

20.6.2011 rozšíření 27.10.2011

V Praze dne

Ing. Jarmil Mikulík
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu

razítko



100758-01