

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1110987

**Výrobek:** Kabelové soubory oheň nešířící, ohni odolné (nad 1 kV)

**Typ:** KS-R.../LOCA; KZ-R.../LOCA; KS-V.../LOCA; KZ-V.../LOCA;  
KS-R...; KZ-R...; KS-V...; KZ-V...

**Jmenovité hodnoty:** U/Uo: 1-30 kV; 1,5-36 kV; (42) kV (nad 1 kV)

**Objednavatel:** Kabelovna Kabex a.s.  
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

**Výrobce:** Kabelovna Kabex a.s.  
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 103858-01/01 ze dne: 07.11.2011**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06,  
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-2:99,  
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-1:01,  
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331-21:01,  
TP č. KBX 10/99 Rev. I, TP č. KBX 10/97/A Rev. I, TP č. KBX 12/99 Rev. IV


Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 103858 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.**

**Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2014**

14.11.2011

V Praze dne

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



103858-01