

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHIQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1120240

Výrobek: Silový bezhalogenový kabel

Typ: dle TP č. KBX 7/02 Rev. IV., "V"

Jmenovité hodnoty: (1-5) x (0,5-300) mm²; 0,6/1 kV

Objednavatel: Kabelovna Kabex a.s.
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

Výrobce: Kabelovna Kabex a.s.
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 104932-01/02 ze dne: 22.03.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60332-3-10:10, ČSN EN 60332-3-22:10, ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99,
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06, ČSN 34 7010-82:09, ČSN EN 60811-1-1:97+Z1:02,
ČSN IEC 811-1-2:95+Z1:97+Z2:01, ČSN EN 60811-1-3:97+A1:02, ČSN IEC 811-3-1:95+Z1:97+A1:97+A2:02,
ČSN IEC 811-1-4:95+Z1:97+A2:02, ČSN EN 60228:05, ČSN IEC 60331:11:01, ČSN IEC 60331-21:01

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 104932 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2015

3.4.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



* C E R / 1 1 2 0 2 4 0 *

104932-01